



## VKF Anerkennung Nr. 31512

**Inhaber /-in**

Siedler Alarm GmbH  
Hungerbühlstrasse 23  
8500 Frauenfeld  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Telenot Electr. GmbH  
73434 Aalen  
Germany

**Gruppe**

601 - Brandmeldesysteme

**Produkt**

BRANDMELDESYSTEM HIFIRE® 4000 BMT

**Beschreibung**

Brandmeldesystem bestehend aus:  
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen  
- automatischen Brandmeldern  
- Handfeuermeldern  
- Ein-/Ausgabemodulen  
- Alarmgeber  
- Sonderanwendungen

**Anwendung**

Brandmeldesystem in Gebäuden

**Unterlagen**

VDS, Köln: Zertifikat 'S 218002' (20.10.2020), Prüfbericht '191465-AU01+SPB04-PB01' (27.08.2020), Prüfbericht '191465-AU01+SPB04-PB01' (22.09.2020)

**Prüfbestimmungen**

EN 54-13

**Beurteilung**

Entspricht den Bestimmungen der VKF

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

03.03.2021

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



## Komponenten

### Brandmeldezentrale

Hifire 4400 Telenot Electronic GmbH EN 54-2, EN 54-4

### Energieversorgungseinrichtung

4461 Panasonic Fire & Security EN 54-2, EN 54-4

### Feuerwehrbedienteil

FBA-CH FBA40000-Plus-ZT IFAM Sicherheitstechnik SN 054002

### Optischer Rauchmelder

4401IT Telenot Electronic GmbH EN 54-7, EN 54-17

### Mehrkriterienmelder

4400IT Telenot Electronic GmbH EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, -54-29

### Wärmemelder

3309 Panasonic Cororations EN 54-5  
WMX5000 Minimax GmbH & Co. KG EN 54-5

### Flammenmelder

16519, 16579, 16589 FFE Limited EN 54-10  
16521, 16591 FFE Limited EN 54-10

### Handfeuermelder

4443T-R Telenot Electronic GmbH EN 54-11, EN 54-17  
4439 Panasonic Fire & Security EN 54-11, EN 54-17

### Eingangs- /Ausgangsgeräte

4461 Panasonic Eco Solutions EN 54-17, EN 54-18  
4462 Panasonic Eco Solutions EN 54-17, EN 54-18  
Uni Vario KMX5000 RK Minimax GmbH & KG EN 54-18

### Alarmgeber akustisch, -optisch

4487 Panasonic Eco Solutions EN 54-3, EN 54-17  
4480 Panasonic Eco Solutions EN 54-17, EN 54-23  
4481 Panasonic Eco Solutions EN 54-17, EN 54-23  
4482 Panasonic Eco Solutions EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23  
4479 Panasonic Corporation EN 54-3  
Symphoni Eaton Electrical Products EN 54-3  
Symphoni HO Eaton Electrical Products EN 54-3  
Roshni LP Eaton Electrical Products EN 54-3  
Roshni LX Wall Base Eaton Electrical Products EN 54-3  
Solista LX Wall Eaton Electrical Products EN 54-3  
Solista LX Ceiling Eaton Electrical Products EN 54-3



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 31512**

**Inhaber /-in:** Siedler Alarm GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2026

**Ausstellungsdatum:** 03.03.2021

---

## Sonderanwendungen

### Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip

FireRay 5000	FFE Limited	EN 54-12
--------------	-------------	----------

### Ansaugrauchmelder

ASPECT 2010-Series STAND-ALONE	Elotec AS	EN 54-20
ASPECT 2010-Series ADRESSABLE P	Elotec AS	EN 54-20

### Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder

ADW 535, ADW 535-HDx	Securiton AG	EN 54-22
----------------------	--------------	----------

### Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen

4620	Panasonic / Tsu Factory	EN 54-25
4611	Panasonic / Tsu Factory	EN 54-25
4614	Panasonic / Nordic AB	EN 54-25